

EG-Konformitätserklärung

Name/Anschrift des Ausstellers: **FRÄNKISCHE Rohrwerke
Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Hellinger Str. 1
97486 Königsberg/Bayern**

Produktbezeichnung: Elektro-Installationssystem, biegsam

Typenbezeichnung: **FFSK-ES-UV**

Das bezeichnete Produkt erfüllt die Bestimmungen der Richtlinie:

RICHTLINIE 2014/35/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 26. Februar 2014

zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den Bestimmungen der Richtlinie wird durch die vollständige Einhaltung folgender Normen nachgewiesen

DIN EN 61386-22 (VDE 0605 Teil 22):2011-12; EN 61386-22:2004+ A11:2010

Prüfungen

Druckfestigkeit:	DIN EN 61386-1	Abs. 6.1.1	schwer (1250 N)	"4"
Schlagfestigkeit:	DIN EN 61386-1	Abs. 6.1.2	schwer (2,0 kg/300 mm)	"4"
Temperatur min:	DIN EN 61386-1	Abs. 6.2.1	- 25 °C	"4"
Temperatur max:	DIN EN 61386-1	Abs. 6.2.2	+ 60 °C	"1"
Biegeverhalten:	DIN EN 61386-1	Abs. 6.1.3	biegsam	"2"
Flammprüfung:	DIN EN 61386-1	Abs. 6.5.1	nicht flammenausbreitend	
Maße:	DIN EN 60423			

Sonstige Spezifikationen

Das VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut (EU-Kenn-Nr. 0366), Merianstr. 28, D-63069 Offenbach, hat das Produkt geprüft und zertifiziert. Der Zeichnungsgenehmigungsausweis berechtigt zum Führen des untenstehenden Zeichens des VDE.



und/oder – and/or



Zeichengenehmigungsausweis 40003251
Nr.:
Aktenzeichen: 265800-5410-0022 / 182786 / CC4 / LR

Anbringen der CE-Kennzeichnung 14

ppa Bernd Späth

ppa Bernd Späth
Leiter GB Elektro Systeme

i. A. Norbert Biener

i. A. Norbert Biener
Referent für Normung und
Standardisierung