



# Montage- und Wartungsanleitung


Missel Füllventil MF2






1. Anschlussstutzen
2. Überwurfmutter
3. Einstellstange für Schwimmer
4. Ventilsitzdeckel
5. Betätigungshebel
6. Schwimmer


# Montage Missel Füllventil MF2




Vorabsperrenteil schließen



Füllventil demontieren, neues Füllventil einsetzen und Vorabsperrenteil öffnen



Schwimmer auf Höhe, Wasserstandsmarkierung justieren, Schwimmer muss nach allen Seiten frei beweglich sein



Achtung, Wasseranschluss spannungsfrei montieren!

Hinweis! Funktionsprüfung nur mit Wasser durchführen!  
Bei Luftprüfung (z. B. durch Mundblasen) schließt das Ventil nicht!

## Wartung und Beseitigung von Störungen

Störung	Ursache	Beseitigung
Fülldauer zu lang	geringer Wasserdruck	Vorgeschaltete Installationen prüfen
	Ventil verunreinigt	Füllventil demontieren, zerlegen und reinigen ggf. austauschen
Füllventil schließt nicht	Ventil verunreinigt	Füllventil demontieren, zerlegen und reinigen ggf. austauschen
	Betätigungshebel stößt an Rohrwandung	Einbaulage kontrollieren, ggf. spannungsfrei montieren
	Schwimmer nicht frei beweglich	Einbaulage kontrollieren

Das Montagebeispiel in dieser Anleitung entspricht dem neuesten Stand und informiert über Missel Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr nach bestem Wissen und unter Berücksichtigung einschlägiger Normen und Regelwerke. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behält Kolektor Insulation GmbH sich vor. Eine

stets einwandfreie Qualität gewährleistet Kolektor Insulation GmbH im Rahmen der allgemeinen Verkaufsbedingungen. Zeichnungen und Bilder dienen lediglich der Erläuterung. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit Genehmigung der Kolektor Insulation GmbH. Bitte beachten Sie besonders die detaillierten technischen Produkt-Informationen.

### Kolektor Insulation GmbH

Max-Planck-Straße 23 · D-70736 Fellbach/Stuttgart  
Telefon +49 711 53080 · Telefax +49 711 5308149  
[www.kolektor-insulation.com](http://www.kolektor-insulation.com) · [insulation@kolektor.com](mailto:insulation@kolektor.com)

# KOLEKTOR