


Montage- und Bedienungsanleitung

LON-Schnittstelle für Kälteregelelung IK

(Original)



Inhaltsverzeichnis

1. Inhaltsverzeichnis	2
2. Hinweise zur Dokumentation	3
3. Normen und Richtlinien	4
4. Installation	5-6
5. Verbindung mit einem LonWorks®-Netzwerk	7
6. LED-Anzeigen	7
7. Netzwerkvariablen	8-9
8. Technische Daten	10

2.1 Mitgeltende Unterlagen

Montage- und Bedienungsanleitung Wolf-Kälterege lung IK

Gegebenenfalls gelten auch die Anleitungen aller verwendeten Zubehörmodule und weitere Zubehör e.

2.2 Aufbewahrung der Unterlagen

Der Anlagenbetreiber bzw. der Anlagenbenutzer übernimmt die Aufbewahrung aller Anleitungen.

→ Geben Sie diese Bedienungsanleitung sowie alle weiteren mitgeltenden Anleitungen weiter.

2.3 Verwendete Symbole und Warnhinweise

In dieser Beschreibung werden die folgenden Symbole und Hinweiszeichen verwendet. Diese wichtigen Anweisungen betreffen den Personenschutz und die technische Betriebssicherheit.




„Sicherheitshinweis“ kennzeichnet Anweisungen, die genau einzuhalten sind, um Gefährdung oder Verletzung von Personen zu vermeiden und Beschädigungen am Gerät zu verhindern.



Gefahr durch elektrische Spannung an elektrischen Bauteilen!
Achtung: Vor Abnahme der Verkleidung Betriebsschalter ausschalten.

Greifen Sie niemals bei eingeschaltetem Betriebsschalter an elektrische Bauteile und Kontakte! Es besteht die Gefahr eines Stromschlages mit Gesundheitsgefährdung oder Todesfolge.



„Hinweis“ kennzeichnet technische Anweisungen, die zu beachten sind, um Schäden und Funktionsstörungen am Gerät zu verhindern.

Aufbau von Warnhinweisen

Die Warnhinweise in dieser Anleitung erkennen Sie an einem Piktogramm, einer oberen und einer unteren Linie. Die Warnhinweise sind nach folgendem Prinzip aufgebaut:



Signalwort
Art und Quelle der Gefahr.

Erläuterung der Gefahr.

→ Handlungsanweisung zur Abwendung der Gefahr.

2.4 Gültigkeit der Anleitung

Diese Bedienungsanleitung gilt für die LON-Schnittstelle für Wolf-Kälterege lung IK

Die Komponenten des Wolf-Regelungssystems WRS-K entsprechen folgenden Bestimmungen:

EG-Richtlinien

- 2006/95/EG Niederspannungsrichtlinie
- 2004/108/EG EMV-Richtlinie

EN-Normen

- EN 55014-1 Störaussendung
- EN 55014-2 Störfestigkeit
- EN 55022 Funkstöreigenschaften
- EN 55024 Störfestigkeitseigenschaften
- EN 60730-1 Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte für den Hausgebrauch
- EN 60730-2-9 Besondere Anforderungen an temperaturabhängige Regel- und Steuergeräte
- EN 61000-6-1 Störfestigkeit für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe
- EN 61000-6-2 EMV Störfestigkeit Industriebereich
- EN 61000-6-3 EMV Störaussendung Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe
- EN 61000-6-4 Störaussendung für Industriebereiche
- EN 61010-1 Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte

3.1 Installation / Inbetriebnahme

- Die Installation und Inbetriebnahme darf lt. DIN EN 50110-1 nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.
 - Die örtlichen EVU-Bestimmungen sowie VDE-Vorschriften sind einzuhalten.
 - DIN VDE 0100 Bestimmungen für das Errichten von Starkstromanlagen bis 1000V
 - DIN VDE 0105-100 Betrieb von elektrischen Anlagen
- Ferner gelten für Österreich die ÖVE-Vorschriften sowie die örtliche Bauordnung.

3.2 Warnhinweise



Die Anlage darf nur in technisch einwandfreiem Zustand betrieben werden. Störungen und Schäden, die die Sicherheit beeinträchtigen, müssen umgehend beseitigt werden.

3.3 Wartung / Reparatur

Achtung

- Die einwandfreie Funktion der elektrischen Ausrüstung ist in regelmäßigen Abständen zu kontrollieren.
- Störungen und Schäden dürfen nur von Fachkräften beseitigt werden.
- Schadhafte Bauteile dürfen nur durch original Wolf-Ersatzteile ersetzt werden. Werden an Wolf-Regelungen technische Änderungen vorgenommen, übernehmen wir für Schäden, die hierdurch entstehen, keine Gewähr


3.4 Entsorgung

Für die Entsorgung defekter Systemkomponenten oder des Systems nach der Produktlebensdauer beachten Sie bitte folgende Hinweise:

Entsorgen Sie sachgerecht, d.h. getrennt nach Materialgruppen der zu entsorgenden Teile. Ziel sollte immer eine möglichst maximale Wiederverwendbarkeit der Grundmaterialien bei möglichst geringer Umweltbelastung sein. Werfen Sie keinesfalls Elektro- oder Elektronikschrott einfach in den Müll, sondern nutzen Sie entsprechende Annahmestellen.

Entsorgen Sie grundsätzlich so umweltverträglich, wie es dem Stand der Umweltschutz-, Wiederaufbereitungs- und Entsorgungstechnik entspricht.

4.1 Ansicht



- 1 Verbindungsblock zum Regler KLM-M oder KLM-L
- 2 Anschlussblock für das LonWorks®-Netzwerk
- 3 Service Pin
- 4 grüne Service-LED
- 5 rote Störungs-LED


4.2 Montage



Die LON-Schnittstelle wird im Normalfall bereits fertig montiert mit der Regelung ausgeliefert. Bei nachträglicher Installation sind die nachfolgenden Punkte zu beachten:

Die LON-Schnittstelle wird in den Steckplatz (serial card / BMS card) am Regler KLM-M (Art.Nr. 2744747) oder KLM-L (Art.Nr. 2744746) eingesteckt. Dazu folgendermaßen vorgehen:

1. Klima- und Lüftungsmodul KLM-M oder KLM-L spannungsfrei schalten
2. Abdeckung des Steckplatzes (serial card / BMS card) mit Hilfe eines Schraubendrehers entfernen



3. Innenteil der Abdeckung mit einem Seitenschneider entfernen



4. LON-Schnittstelle im freien Steckplatz so einstecken, dass eine Steckverbindung zwischen dem Verbindungsblock der LON-Schnittstelle und den Pins des Klima- und Lüftungsmoduls hergestellt wird (Verbindungsblock rastet ein).



5. Abdeckung des Steckplatzes wieder anbringen

6. Spannungsversorgung wieder herstellen

4.3 Schnittstellen- konfiguration

Hinweis: Wurde die LON-Schnittstelle bereits fertig montiert mit der Regelung ausgeliefert, ist diese auch bereits konfiguriert. Es sind keine weiteren Einstellungen erforderlich.
Bei nachträglicher Installation kann die Schnittstelle folgendermaßen nachträglich konfiguriert werden:

Betriebsartenwahl über Bedienmodul BMK:

1. Mit der Taste Prg am Bedienmodul BMK in das Hauptmenü navigieren.
2. Auswahl des Menüpunkts Service mit Enter
3. Passworteingabe 1234 mit Pfeil Auf/Ab-Tasten und Enter
4. Mit den Pfeil Auf/Ab-Tasten Protokoll S07 auswählen und Enter
5. Mit den Pfeil Auf/Ab-Tasten Lon auswählen und Enter
6. Baudrate auf 4800 einstellen und 2x Enter
7. Mit den Pfeil Ab-Taste Externe Anforderung anwählen und Enter
8. Mit den Pfeil Ab-Taste GLT auswählen und Enter
9. Mit den Pfeil Ab-Taste GLT auswählen und Enter
10. Mit den Pfeil Ab-Taste GLT auswählen und Enter
11. Mit Taste Prg oder Esc Menü verlassen

Hinweis: Die genaue Vorgehensweise zur Bedienung des Bedienmoduls BMK kann der Montage- und Bedienungsanleitung WRS-K entnommen werden.

Protokoll

Protokoll	S07
Typ:	Lon
Baudrate:	4800
Serielle Adresse:	001

S07

Typ: kein Protokoll
Typ: ModBus
Typ: Lon
Typ: BacNet

Typ: kein Protokoll
„Die Anlage läuft mit dem über externe Anforderung vorgegebenen Sollwert 0 - 10V und Ein/Aus. Betrieb ohne Bussystem.“

Typ: ModBus
„Die Anlage kann über ein ModBus-System lesend und schreibend betrieben werden. „

Typ: Lon
„Die Anlage kann über ein Lon-Bussystem lesend und schreibend betrieben werden. „

Typ: BacNet
„Die Anlage kann über ein BacNet-Bussystem lesend und schreibend betrieben werden.“

Externe Anforderung

Externe Anforderung (%)

S08

analog Eingang
Anforderung über Eingang B1 mit 0-100% von Temperaturregelung

GLT
Anforderung über GLT mit 0-100%

Externe Freigabe

Protokoll	S08
Externe Anforderung(%)	
GLT	
Externe Freigabe	
GLT	
Kühl/Heizfreigabe	
GLT	

digitaler Eingang
Freigabe erfolgt über Schaltkontakt von Temperaturregelung

GLT
Freigabe erfolgt über GLT

digitaler Eingang
Freigabe erfolgt über Schaltkontakt Kühlen oder Heizen

GLT
Freigabe erfolgt über GLT

5.1 Anschluss

Der Anschluss an das LonWorks®-Netzwerk erfolgt über den steckbaren Anschlussblock:

A: Signal A
B: Signal B
GND: Signalmasse

5.2 Service-Pin

Über den Service-Pin kann die LON-Schnittstelle in ein LonWorks®-Netzwerk eingebunden werden. Dazu sind die beiden Kontakte des Service-Pins während der Installation des Knotens mit Hilfe eines Schraubendrehers o.ä. kurzzeitig kurzzuschließen. Es werden dann alle erforderlichen Daten, die zur Identifikation der Schnittstelle erforderlich sind, als Broadcast in das LonWorks®-Netzwerk gesendet. Die genaue Vorgehensweise der Einbindung ist abhängig vom verwendeten LonWorks®-Management-Tool und muss der entsprechenden Anleitung entnommen werden.

5.3 Dateien

Die LON-Schnittstelle wird bereits mit den aufgespielten Applikationsdateien (.xif, .nxe) ausgeliefert.

6.1 Service-LED (grün):

Aus im laufenden Betrieb	korrekter Betrieb
Blinken nach Spannung Ein	Startphase
Blinken nach Brücken des Service PIN	Bestätigung / Erkennung Service PIN
Blinken im laufenden Betrieb	Datenverlust in der Karte / Neuprogrammierung nötig

6.2 Störungs-LED (rot):

Leuchtet die rote Störungs-LED, besteht eine fehlerhafte Kommunikation zwischen LON-Schnittstelle und Klima- und Lüftungsmodul KLM. Stellen Sie sicher, dass die Installation entsprechend den Anweisungen erfolgt ist. Überprüfen Sie, ob die Übertragungsrate auf 4800 eingestellt ist.

Über das LON-Schnittstellenmodul ist ein schreibender und ein lesender Zugriff auf die Kälteregeleung möglich. Es werden Standard-Netzwerkvariablentypen (SNVT) verwendet.

7.1 Lesender Zugriff

Es stehen die folgenden Variablen zum lesenden Zugriff zur Verfügung:

Beschreibung	Netzwerkvariable Name	Netzwerkvariable Typ
HD Transmitter Kreis1	nvoHP_Transd_C1	SNVT_press
HD Transmitter Kreis2	nvoHP_Transd_C2	SNVT_press
ND Transmitter Kreis1	nvoLP_Transd_C1	SNVT_press
ND Transmitter Kreis2	nvoLP_Transd_C2	SNVT_press
External 0-100%	nviExtern0_100	SNVT_lev_percent
HD Schalter Kreis 1	nvoHP_Swit_Circ1	SNVT_switch
HD Schalter Kreis 2	nvoHP_Swit_Circ2	SNVT_switch
HD Schalter Komp.3	nvoHP_Swit_Com3	SNVT_switch
HD Schalter Komp.4	nvoHP_Swit_Com4	SNVT_switch
ND Schalter Kreis 1	nvoLP_Swit_Cir1	SNVT_switch
ND Schalter Kreis 2	nvoLP_Swit_Cir2	SNVT_switch
Öldruck Komp.1	nvoOil_Pres_Com1	SNVT_switch
Öldruck Komp.2	nvoOil_Pres_Com2	SNVT_switch
Öldruck Komp.3	nvoOil_Pres_Com3	SNVT_switch
Öldruck Komp.4	nvoOil_Pres_Com4	SNVT_switch
Motorstörung Komp.1	nvoD_AI_Mot_Com1	SNVT_switch
Motorstörung Komp.2	nvoD_AI_Mot_Com2	SNVT_switch
Motorstörung Komp.3	nvoD_AI_Mot_Com3	SNVT_switch
Motorstörung Komp.4	nvoD_AI_Mot_Com4	SNVT_switch
Globale Störung	nvoGlobal_malfun	SNVT_switch
Komp.1 Teil-Wickl. A	nvoComp1_PW_A	SNVT_switch
Magnetventil 1 Komp.1	nvoMag_Val1com1C	SNVT_switch
Komp.2 Teil-Wickl. A	nvoComp2_PW_A	SNVT_switch
Magnetventil 1 Komp.2	nvoMag_Val1com2C	SNVT_switch
Magnetventil 2 Komp.1	nvoMag_Val2com1C	SNVT_switch
Magnetventil 2 Komp.2	nvoMag_Val2com2C	SNVT_switch
Komp.3 Teil-Wickl. A	nvoComp3_PW_A	SNVT_switch
Magnetventil Komp.3	nvoMag_Valcom3C	SNVT_switch
Sammelstörung	nvoGlobal_Alarm	SNVT_switch
Komp.4 Teil-Wickl. A	nvoComp4_PW_A	SNVT_switch
Magnetventil Komp.4	nvoMag_Valcom4C	SNVT_switch
Externe Freigabe	nvien_unit	SNVT_switch
Magnetventil Kreis 1 Heizen, ¹⁾	nvoMag_Valv_H_C1	SNVT_switch
Magnetventil Kreis 2 Heizen, ¹⁾	nvoMag_Valv_H_C2	SNVT_switch
Magnetventil Kreis 1 Kühlen, ¹⁾	nvoMag_Valv_C_C1	SNVT_switch
Magnetventil Kreis 2 Kühlen, ¹⁾	nvoMag_Valv_C_C2	SNVT_switch
4-Wegeventil Kreis 1, ¹⁾	nvo4WayValve1	SNVT_switch
4-Wegeventil Kreis 2, ¹⁾	nvo4WayValve2	SNVT_switch
0=Kühlen, 1=Heizmodus	nviCool_Heating	SNVT_switch

¹⁾ vorhanden ab Kältesoftware 2.0

Alarme

Beschreibung	Netzwerkvariable Name	Netzwerkvariable Typ
HD Transmitter Kreis1	nvoAI_HP_Tr_Cir1	SNVT_switch
HD Transmitter Kreis2	nvoAI_HP_Tr_Cir2	SNVT_switch
ND Transmitter Kreis1	nvoAI_LP_Tr_Cir1	SNVT_switch
ND Transmitter Kreis2	nvoAI_LP_Tr_Cir2	SNVT_switch
HD Schalter Kreis 1	nvoAI_HP_Sw_Cir1	SNVT_switch
HD Schalter Kreis 2	nvoAI_HP_Sw_Cir2	SNVT_switch
HD Schalter Komp.3	nvoAI_HP_Sw_Com3	SNVT_switch
HD Schalter Komp.4	nvoAI_HP_Sw_Com4	SNVT_switch
ND Schalter Kreis 1	nvoAI_LP_Sw_Cir1	SNVT_switch
ND Schalter Kreis 2	nvoAI_LP_Sw_Cir2	SNVT_switch
Öldruck Komp.1	nvoAI_Oil_Pr_Sw1	SNVT_switch
Öldruck Komp.2	nvoAI_Oil_Pr_Sw2	SNVT_switch
Öldruck Komp.3	nvoAI_Oil_Pr_Sw3	SNVT_switch
Öldruck Komp.4	nvoAI_Oil_Pr_Sw4	SNVT_switch
Motorstörung Komp.1	nvoAI_Motor_Com1	SNVT_switch
Motorstörung Komp.2	nvoAI_Motor_Com2	SNVT_switch
Motorstörung Komp.3	nvoAI_Motor_Com3	SNVT_switch
Motorstörung Komp.4	nvoAI_Motor_Com4	SNVT_switch
Max. Laufzeit/Wartung	nvoAI_Service	SNVT_switch
Simulation	nvoSimulation	SNVT_switch

7.2 Schreibender Zugriff

Über einen Schreibenden Zugriff kann über ein LonWorks-Netzwerk je nach Betriebsart Sollwert vorgegeben oder angepasst werden. Außerdem kann die Anlage ein- oder ausgeschaltet werden.

7.2.1 Variablen

Es stehen die folgenden Daten zum schreibenden Zugriff zur Verfügung:

Beschreibung	Netzwerkvariable Name	Netzwerkvariable Typ
External 0-100 %	nviExtern0_100	SNVT_lev_percent
Externe Freigabe	nvien_unit	SNVT_switch
0=Kühlen, 1=Heizmodus, ¹⁾	nviCool_Heating	SNVT_switch

¹⁾ vorhanden ab Kältesoftware 2.0

Betriebsbedingungen	-0-55°C, 20-80% r.H. nicht kondensierend
Lagerungsbedingungen	-20-70°C, 20-80% r.H. nicht kondensierend
Transceiver	Echelon FTT-10A
Übertragungsgeschwindigkeit	78,125 kb/s
Spannungsversorgung	über KLM

Wolf GmbH

Postfach 1380 · 84048 Mainburg · Tel. +49-8751/74-0 · Fax +49-8751/741600

Internet: www.wolf-heiztechnik.de

WOLF Klima- und Heiztechnik GmbH

Eduard-Haas-Str. 44 · 4030 Linz · Tel. +43-732/385041-0

Internet: www.wolf-heiztechnik.at