



Fertigstellungsanzeige (FAZ) zur Inbetriebnahmeanforderung

Email: service@wolf.eu

Eine Inbetriebnahme kann nur bei komplett ausgefüllter Fertigstellungsanzeige erfolgen.

Anlage gebaut nach WOLF-Hydraulikschema

WOLF-Hydraulikschema: <https://konfig.wolf.eu/hydraulik/>

Nr.: _____

Auftragsnummer Lieferung WOLF:

AB-Nr.: _____

Durch die Werksinbetriebnahme wird die Anlage auf ihre Funktionalität und korrekte Arbeitsweise hin überprüft.

Hiermit wird gewährleistet, dass die Anlage dauerhaft und zuverlässig arbeiten kann.

Erstinbetriebnahme

Hybridanlage

Angeschlossenes Zubehör: _____

Wiederholungsinbetriebnahme
(max. 300 Betriebsstunden)

Kaskadenanlage

Geräte-Typ Wärmeerzeuger 1 _____

Serien-/Herstell-Nr. _____

Geräte-Typ Wärmeerzeuger 2 _____

Serien-/Herstell-Nr. _____

(weitere Geräte bitte im Textfeld Bemerkung unten aufführen)

Spezielle Anforderungen bei folgenden Geräten:

Splitwärmepumpe BWL-1S / CHC-Split:

Kälteleitung ist zwischen Innen- und Ausseneinheit verlegt

Inbetriebnahme von Heizkreis, Kältekreis bis 12m

Leitungslänge und Regelung

Inbetriebnahme von Heizkreis und Regelung ohne
Kältekreis

Leitungslänge in Meter (einfach)

Meter

ACHTUNG: Bei einer Leitungslänge von >12m (einfach) fällt
eine Nachfüllpauschale an.

Wohnraumlüftung CWL-2:

mit luftseitiger Einregulierung

ohne luftseitige Einregulierung

ACHTUNG: Das Lüftungskonzept ist der
Fertigstellungsanzeige beizulegen.

Dezentrale Wohnraumlüftung / Wohnungsstationen CAT

Anzahl der Geräte: _____

Auftraggeber

Fachhandwerker

Fachgroßhandel

Firma: _____

Kundennummer: _____

Ansprechpartner: _____

PLZ Wohnort: _____

Straße: _____

Telefon: _____

Mobil: _____

Email: _____

Betreiber/Anlagenstandort:

Name / Vorname: _____

PLZ Wohnort: _____

Straße: _____

Telefon: _____

Mobil: _____

Email: _____

Termin (Die Terminabsprache erfolgt nach telefonischer Abstimmung)

Die Terminvereinbarung soll mit Auftraggeber Betreiber/Anlagenstandort erfolgen.

Wunschtermin: Datum/Uhrzeit

Ausweichtermin: Datum/Uhrzeit

(Vorlaufzeit min. 10 Werktage)

Bemerkung (wenn Fachgroßhandel Auftraggeber ist hier Fachhandwerker angeben)

Sollte die Anlage nicht betriebsbereit sein, oder müssen an der Anlage während der Inbetriebnahme Installationsarbeiten vom Inbetriebnehmer vorgenommen werden, so erfolgt dies kostenpflichtig für den Auftraggeber. Bei nicht betriebsbereiter Anlage, oder bei Nichteinhaltung der Vorgaben in der Montage- und Bedienungsanleitung kann der Werkskundendienst die Inbetriebnahme abbrechen und den entstandenen Aufwand in Rechnung stellen. Der Kunde kann dann eine kostenpflichtige Wiederholungs-Inbetriebnahme fordern. Der Auftraggeber sollte bei der Inbetriebnahme anwesend sein. Ein Inbetriebnahmeprotokoll wird erstellt.

Hiermit wird bestätigt, dass die Anlage nach den geltenden Vorschriften und Richtlinien der Betriebsanleitung der Fa. WOLF GmbH aufgebaut und elektrisch sowie hydraulisch komplett fertiggestellt sowie betriebsbereit ist.

Datum

Unterschrift ggf. Firmenstempel

Name

Informationen zum Datenschutz gem. Art. 13, 14 DSGVO und zu den Betroffenenrechten können unter www.wolf.eu/datenschutz abgerufen werden.

WOLF GMBH / POSTFACH 1380 / D-84048 MAINBURG / TEL. +49.0. 87 51 74- 0 / FAX +49.0.87 51 74- 16 00 / www.WOLF.eu

3063399_202211