

1. Anlagendaten

Name / Kommission:	
Straße, Hausnummer:	
PLZ, Ort:	
Land:	

2. Fachhandwerker / Planer

Firma:	
Straße, Hausnummer:	
PLZ, Ort:	
Telefonnummer:	
E-Mail:	

3. Geplanter Verwendungsort*Zutreffendes bitte ankreuzen:*

☐ Büroräume in Wohnhäusern (mehr als 250 m ² Gewerbefläche)
☐ Laden (mehr als 250 m ² Gewerbefläche)
☐ Mehrfamilienhaus (mehr als 25 Wohneinheiten)
☐ Pension (mehr als 10 Gästezimmer)
☐ Reihenhaussiedlung (mehr als 25 Wohneinheiten)
☐ Vereinsheim (mehr als 1000 m ² Gebäudefläche)
☐ Bürogebäude, handwerklicher Betrieb, Einkaufszentrum, Geschäft, Bäckerei, Metzgerei, Supermarkt, Hotel, Motel, Klinik, Gärtnerei, Landwirtschaft, Restaurant, Café, Schule, Sportstadion

4. Geplanter Verwendungszweck

☐	Raumbeheizung	☐	☐	Raumkühlung
☐	Trinkwassererwärmung	☐	☐	

Achtung: Eine anderweitige Verwendung des Wärmeerzeugers ist nicht zulässig!

5. Bestätigung des Fachhandwerkers / Planers

Die Vorgaben der Betriebsanleitung für die Fachkraft CHA-07/400V, CHA-10/400V, CHA-16/400V und CHA-20/400V sind bekannt und wurden bei der Planung der Anlage beachtet.

(Die Betriebsanleitung für die Fachkraft CHA-07/400V, CHA-10/400V, CHA-16/400V und CHA-20/400V kann kostenlos auf www.wolf.eu abgerufen werden)

Die nachfolgenden Punkte wurden explizit berücksichtigt:

Sicherheit

1	Einhaltung der Schutzbereiche um die Außeneinheit.	
2	Betrieb der Außeneinheit nur im Freien.	
3	Maximale Höhenunterschied zwischen Innen- und Außeneinheit eingehalten?	
4	Betrieb der Inneneinheit nur in geschlossenen und frostfreien Räumen.	
5	Keine Verwendung der Wärmepumpe in explosionsfähigen Atmosphären.	
6	Keine Verwendung der Wärmepumpe in stark korrosiven Atmosphären.	
7	Installation eines Schlamm- und Magnetitabscheiders im Rücklauf.	
8	Installation eines Schmutzfängers im Rücklauf.	
9	Die Trennvorrichtung muss gegen Wiedereinschalten zu sichern sein.	
10	Die Wärmepumpenanlage ist ausschließlich durch den WOLF Kundendienst in Betrieb zu nehmen.	

Außeneinheit

11	Kondensatablauf der Außeneinheit nach Vorgaben geplant.	
12	Mindestabstand bei mehreren Außeneinheiten.	
13	Keine Verwendung der Wärmepumpe an Orten, höher als 2000 m ü. NN.	

Elektrik

14	Allpolige Trennvorrichtung mit min. 3 mm Kontaktabstand in der Netzzuleitung.	
15	Absicherung der Wärmepumpenanlage über geeigneten RCD	
16	400V Anschlussmöglichkeit vorhanden	

Bei Fragen zur gewerblichen Nutzung der Wärmepumpe wenden Sie sich bitte an die nationale Vertretung der WOLF GmbH in ihrem Land.

Bitte senden Sie die vollständig ausgefüllte und unterschriebene Checkliste an Ihren Ansprechpartner der WOLF GmbH oder das zuständige Verkaufsbüro.

Ort

Datum

Unterschrift / Firmenstempel
(Fachhandwerker / Planer)