

Projekterfassung - CSL-800



Bitte den ausgefüllten Projekterfassungsbogen zur weiteren Bearbeitung an den zuständigen WOLF VPL-Mitarbeiter senden.

Anlagenstandort / Kundendaten

Name

Straße*

PLZ*

Ort*

Telefon

Bauvorhaben

Projekt

Ersteller

Fachhandwerker

Name*

Straße

PLZ

Ort

Telefon

Kunden-Nr.

E-Mail*

Ansprechperson

Angebotserstellung über GH

Name*

Straße

PLZ

Ort

Telefon

Kunden-Nr.

E-Mail*

Ansprechperson

Projekt

Marktsegment

☐ Bildungsstätten	☐ Bürogebäude
☐ Hotel & Gastronomie	☐ Verkaufsstätten
☐ Produktionsgebäude	☐ Küchen
☐ Kliniken & Labore	☐ Schwimmbäder, Pool & Spa
☐ Fitness	☐ Flughafen

Grunddaten

Zuluft: Luftmenge [m³/h] Pressung [Pa]

Abluft: Luftmenge [m³/h] Pressung [Pa]

Ausführung

☐ Stand ☐ Wand ☐ Decke

Luftführung (Zuluft unten)

☐ rechts ☐ links

Wärmerückgewinnung-Typ

☐ ohne Feuchteübertragung ☐ mit Feuchteübertragung

Auslegungstemp. und Feuchte im Winter:

Außenluft:	Temp. [°C]		Feuchte [%]	
Zuluft:	Temp. [°C]		Feuchte [%]	
Abluft	Temp. [°C]		Feuchte [%]	

Auslegungstemp. und Feuchte im Sommer:

Außenluft:	Temp. [°C]		Feuchte [%]	
Zuluft:	Temp. [°C]		Feuchte [%]	
Abluft	Temp. [°C]		Feuchte [%]	

Raumtemperatur und Feuchte:

Regelgröße

☐ Zuluft ☐ Abluft ☐ Raumtemp.

Regelungsart des Volumenstroms

☐ konstant ☐ bedarfsgerecht

☐ konstanter Druck

* Diese Angaben sind zwingend erforderlich

Heizen und Kühlen

Elektro-Heizregister (4,3kW) als

- ☐ Vorheizregister
- ☐ Nachheizregister

Pumpenregister

- ☐ PWW - Pumpenwarmwasser
- ☐ PKW - Pumpenkaltwasser
- ☐ PKW / PWW - Change-Over
(Pumpenwarmwasser / -kaltwasser)

Mediumtemp. Heizen: VL [°C] RL [°C]

Mediumtemp. Kühlen: VL [°C] RL [°C]

Direktverdampfer für Kältemittel

- ☐ R32
- ☐ R134a
- ☐ R407c
- ☐ R410a
- ☐ R513a

Regelung

BMK

- ☐ BMK-Touch inkl. Wandhalterung
- ☐ BMK-Touch-Set inkl. RJ12 Leitung
- ☐ Fernbedienung BMK-F

GLT - Gebäudeleittechnik

- ☐ Modbus TCP-Schnittstelle
- ☐ BACnet-Pro inkl. Patchkabel
- ☐ BACnet-Schnittstelle für WRS-K Regelung
- ☐ Ethernet-Schnittstelle für WRS-K Regelung
- ☐ KNX-Schnittstelle für WRS-K Regelung
- ☐ Modbus RTU (Standard im Grundgerät)
- ☐ WOLF Link Pro

Erweiterungsmodule

Außen- und Fortluftklappe

- ☐ ohne Stellantrieb
- ☐ mit Stellantrieb Auf/Zu
- ☐ mit Stellantrieb Federrücklauf
- ☐ Filtermodul als 2. Filterstufe in der Zuluft
- ☐ Leermodul zu Revisionszwecken

Sensoren

- ☐ Raumtemperaturfühler
- ☐ Außentemperaturfühler
- ☐ Luftqualitätssensor (VOC)
- ☐ CO₂-Sensor
- ☐ Raum-Feuchtefühler IP65

Zubehör Kanalanschluss

- ☐ Dämmrahmen [Stück]
- ☐ Segeltuchstutzen [Stück]
- ☐ Adapterdämmmodul Übergang eckig/rund [Stück]
- ☐ Rohrschalldämpfer DN 250, 500mm [Stück]
- ☐ Rohrschalldämpfer DN 250, 1000mm [Stück]

Rauchmelder

- ☐ Kanalrauchmelder ohne DIBt-Zulassung [Stück]
- ☐ Kanalrauchmelder mit DIBt-Zulassung [Stück]
- ☐ Konsole für Rauchmelder [Stück]

Weiteres Zubehör

- ☐ Siphon 1 ¼" saug- und druckseitig
- ☐ Ersatzfilter – Außenluft ePM1 55% (F7)
- ☐ Ersatzfilter – Abluft ePM10 60% (M5)

Inbetriebnahme

- ☐ IBN - Grundgerät einschl. Erweiterungsmodule

Drucken

Als Vorlage speichern

Als E-Mail senden