

Kompatibilitätsliste Wärmemengenzähler CAT-2

Ldf. Nr.	Hersteller Bezeichnung	Ablese-dienst	WMZ im Hauptstrang				WMZ im 4-Leiteranschluss			
			Einbau in Leserichtung möglich	Rechenwerk im eingebauten Zustand abnehmbar	Bemerkung	CAT-2 geeignet	Einbau in Leserichtung möglich	Rechenwerk im eingebauten Zustand abnehmbar	Bemerkung	CAT-2 geeignet
1	Fa. Landis + Gyr: Ultraheat T330	Ista	Ja	Ja		Ja	Nein		Kollision mit Fühleranschluss	Nein
2	Fa.Diehl: Sharky 774 compact	Techem	Ja	Ja	Kabel berühren Rohre	Ja	Nein	Ja, wenn um 180° gedreht	Einbau nur möglich wenn 180° gedreht montiert wird	Ja ⁽¹⁾
3	Fa.Engelmann: Sensostar U	Brunata-Metrona	Ja	Ja		Ja	Ja	Ja		Ja
4	Fa. Qundis: Q heat 5	Kalo	Ja	Ja		Ja	Ja	Ja		Ja
5	Zenner: Zelsius C5 IUF	Minol	Ja	Ja		Ja	Ja	Ja		Ja
6	Kamstrup: Multical 303	Minol	Ja	Ja	Rechenwerk leicht nach links drehen	Ja	Nein	Ja, wenn um 90° gedreht	Einbau nur möglich wenn 90° gedreht montiert wird	Ja ⁽¹⁾
	Kamstrup: Multical 403	Minol	Nein	Ja, wenn um 90° gedreht	Einbau nur möglich wenn 90° gedreht montiert wird	Ja ⁽¹⁾	Nein	Ja, wenn um 90° gedreht	Einbau nur möglich wenn 90° gedreht montiert wird	Ja ⁽¹⁾

(1) Rechenwerk muss gedreht werden, sodass es nicht mehr in Leserichtung positioniert ist.